

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Тюменьнедра»

625530, Тюменская область, Тюменский район,
Р.п. Винзили, ул. Вокзальная, д.1а стр18. Офис № 9.
e-mail: [nedratm@vandex.ru/](mailto:nedratm@vandex.ru)
тел. 8-912-999-29-88

ИНН/КПП: 7203307350/ 720301001
ОГРН: 1147232015050
Р/с: 40702810167100047325
Западно-Сибирское отделение № 38647
ПАО СБЕРБАНК
К/с: 30101810800000000651
БИК 047102651

Паспорт качества

Наименование: Песок строительный

Изготовитель: ООО «Тюменьнедра»

Место отбора проб: карьер «Подборский-2»

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Модуль крупности	ГОСТ 8736-2014	св. 0,7 до 1,0	0,9
Полный остаток песка на сите с сеткой N 063, %	ГОСТ 8736-2014	Не нормируется	
Частный остаток на сите с круглыми отверстиями диаметрами 10 мм, %, не более	ГОСТ 8736-2014	Не нормируется	
Частный остаток на сите с круглыми отверстиями диаметрами 5 мм, %, не более	ГОСТ 8736-2014	Не нормируется	
Содержание в песке зерен крупностью менее 0,16 мм, %, не более	ГОСТ 8736-2014	Не нормируется	0,9
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более	ГОСТ 8736-2014	10	0,3
Содержание глины в комках, %, не более	ГОСТ 8736-2014	1,0	0,1
Наличие органических примесей	ГОСТ 8736-2014	светлее эталона	светлее эталона
Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 8736-2014	не нормируется	1540
Коэффициент фильтрации, м/сутки, не менее	ГОСТ 8736-2014	0,5	1,9
Посторонние засоряющие примеси (куски древесины)	ГОСТ 8736-2014	не допускаются	не обнаружены

Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020

Песок соответствует ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия"

Генеральный директор



Д.В.Лещаков