

ООО "ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ"
625530, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН,
П. ВИНЗИЛИ, ВОКЗАЛЬНАЯ, 1
ТЕЛ./ФАКС +7(3452) 72-78-78 VZKG.RU

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

№ _____ от _____

Потребитель: _____

Наименование изделия: Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона

Условное обозначение изделия: КСЛ-ПП-250-М150-F75-D2300

Размеры изделия, мм: 250*120*88 Количество: _____ шт. Партия № _____

Дата изготовления: _____ Дата отгрузки: _____

Изделия изготовлены согласно
ГОСТ 6133-2019 "Камни бетонные стеновые. Технические условия"

Проектная марка изделий по прочности	М150
Требуемая прочность изделий в проектном возрасте, Мпа	15,0
Нормируемая отпускная прочность изделий, Мпа	в теплый период года 80 %: <u>12,0</u>
	в холодный период года 90 %: <u>13,5</u>
Фактическая отпускная прочность изделий, Мпа	14,7
Средняя плотность изделий, кг/м ³	2300
Марка изделий по морозостойкости	F75
Индекс изоляции воздушного шума, дБ	-
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, БК/кг	91,25
Сертификат соответствия	№ ФЦС RU.B1447.ПР20.0168

Инженер по качеству _____ /

/