

«Эксперт»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Эксперт»

(ИЛ ООО «Эксперт»)

ОГРН: 1247700802117

129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ

Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5

Телефон: 89254480533

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ

ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ13

выдан 27 января 2025 года № 12
действителен до 26 января 2028 года

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ИЛ ООО
«Эксперт»

Д.Н. Обрецов

"30" сентября 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ13-71270

Объект:

Блок силикатный пустотелый 300*240*188,

модель: Блок СБПу-М150/F100/1,2

(300*240*188). торговой марки ВЗКТ

2025 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без письменного согласия испытательной лаборатории ООО «Эксперт» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» проведен анализ: Блок силикатный пустотелый 300*240*188, модель: Блок СБПу-М150/Ф100/1,2 (300*240*188).
торговой марки ВЗКГ

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Винзилинский завод керамзитового гравия», ООО ВЗКГ

Юридический адрес: 625530, Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили, ул.Вокзальная, 1. ИНН: 7224036609. Тел: +7 (3452) 72-84-84, эл. почта: vzkg@mail.ru

Анализ проведен в соответствии с требованиями с ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия»

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5 на основании технической документации заказчика испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

НД	- нормативная документация;
ЭД	- эксплуатационная документация;
КД	- конструкторская документация;
ТУ	- технические условия;
РЭ	- руководство по эксплуатации.
С	- соответствует
НП	- не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: Блок силикатный пустотелый 300*240*188, модель: Блок СБПу-М150/Ф100/1,2 (300*240*188). торговой марки ВЗКГ

Изготовитель: Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛОГИС ПЛЮС»

Юридический адрес: 142200 Московская область, г. Серпухов, Борисовское шоссе, д.1, офис 716

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Характеристика и нормы	Метод контроля	Результат анализа
Звукоизоляции	57 дБ	ГОСТ 27296-2012	Соответствует
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	не более 370 Бк/кг	ГОСТ 379-2015	Соответствует
Водопоглощение	15%	ГОСТ 379-2015	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» проведен анализ: Блок силикатный пустотелый 300*240*188, модель: Блок СБПу-М150/F100/1,2 (300*240*188). торговой марки ВЗКГ, в соответствии с ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия», результаты анализа технической документации отражены в таблице

Исполнители: _____



_____ А.А. Зимов